

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N°005/2020
PROCESSO N°028/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, ELETRÔNICOS E HOSPITALARES PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital de Licitação do Pregão Eletrônico n° 05/2020, que tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de equipamentos de escritório, eletrônicos e hospitalares para o Departamento Municipal de Saúde, conforme condições e especificações contidas no instrumento convocatório, solicitado pela empresa ACOMPANY COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 03.983.321/0001-41.

1. DA ADMISSIBILIDADE

Nos termos do item 18.5 do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico n°005/2020, em consonância com o disposto ao Art. 23 do Decreto n° 10.024/2019, é assegurado a qualquer cidadão ou licitante o direito de impugnar, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão.

Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimentos realizada pela empresa supramencionada, datado no dia 10/07/2020 (sexta-feira) encaminhado à Prefeitura Municipal de Borá, em especial ao Sr. Pregoeiro, através de e-mail no dia 10/07/2020. Neste sentido, reconhecemos os requisitos de admissibilidade, ao qual passamos a apreciar o mérito e nos posicionamos dentro do prazo legal.

2. DA SOLICITAÇÃO

Em síntese a empresa ACOMPANY COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA-ME, apresenta pedido de esclarecimentos a respeito do Termo de Referência do presente edital, em seu item n° 10, que assim preconiza: “NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA): ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W (...); A empresa questiona se serão aceitos pelo órgão, nobreaks com entrada Bi Volt e Saída de 115V, pois fundamenta que o edital exige a “TENSÃO DE SAÍDA 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE)”, porém, a maioria dos equipamentos que são ligados a nobreaks são 115V, sendo desnecessário saída do equipamento Bivolt.

3. – DA APRECIÇÃO DO MÉRITO

Após consultar o Departamento requisitante e visando a maior competitividade e consequentemente a maior lucratividade para o órgão público, informo a respectiva empresa que serão aceitos Nobreaks com entrada Bivolt e Saída de 115V.

O Edital do Pregão Eletrônico será disponibilizado com as devidas readequações no site da Prefeitura Municipal de Borá – www.bora.sp.gov.br, e da plataforma da Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br, a data e horário do certame permanecerá o mesmo.

Rodolpho Augusto Berto Nespoli
Pregoeiro